

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-US.ПБ68.В.00404/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

LSI Wallcovering, Inc. d/b/a Versa Designed Surfaces.

Место нахождения: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2073 McDonald Avenue, New Albany, Indiana USA 47150.

Телефон +5026141653, факс +5026141653, e-mail: custserv@versads.com.

№ 0011099

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

LSI Wallcovering, Inc. d/b/a Versa Designed Surfaces.

Место нахождения: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 2073 McDonald Avenue, New Albany, Indiana USA 47150.

Телефон +5026141653, факс +5026141653, e-mail: custserv@versads.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на текстильной основе, толщиной от 0,3 мм до 0,6 мм, поверхностной плотностью от 340 г/м² до 550 г/м², коллекции «Versa Designed Surfaces», артикулов: A178, A176, ASL-44, A188, A197, A180, A166, ASL-131, A185, A184, ASL-92, A179, A122, A119, ASL-135, A145, A194, ASL-154, ASL-159, A192, A167, A128, A164, A196, ASL-103, ASL-150, A193, A117, A156, A151, ASL-139, A155, ASL-127, A174, A175, A177, A183, A182, A160, ASL-147, A158, A132, A165, A181, ASL-108, A187, A144, A99, ASL-161, A189, A191, A168, A169, A121, A195, A186, A173, A153, A162, A163, ASL-126, ASL-120, A140, A95, ASL-149, A152, A125, A171, A157, ASL-141, A134, A115, A170, A65, A190, ASL-148, ASL-143; выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 17.24.11.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-023/01-2020 выдан 21.01.2020 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 730-СС/11-2019 от 19.11.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

21.01.2020

по

20.01.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №RU C-US.ПБ68.В.00404/20

(обязательная сертификация)

№ 0021698

Приложение №1 На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия