

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-KR.ПБ74.В.00238/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0022160

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРФЕЙС РАША»
 Место нахождения: 107031, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК НИЖНИЙ КИСЕЛЬНЫЙ, 10
 ОГРН: 1087746431695 Телефон: +74952345727 E-mail: russia@interface.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Dongshin Polymer Co. Ltd
 Место нахождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 64-3 Maon-ri, Guhang-myeon, 350-844, South Korea, Chungcheongnam-do, Hongseong-Gun.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности». Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +78125078375, E-mail: info@csrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия напольные модульные гетерогенные (LVT), на основе поливинилхлорида, с верхним износостойким слоем, в плитках, торговой марки «Interface», коллекций: Walk of Life, Walk the Aisle, Walk About, Walk on By; Natural Stones, Natural Woodgrains, Textured Stones, Textured Woodgrains, Boundary Metallics, Studio Set, Drawn Lines, Native Fabric, Brushed Lines, Funky Ombre общей толщиной от 4,373 до 4,627 мм, общей поверхностной плотностью от 6190 до 7770 г/м², выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2: 22.23.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ), Приложение, Таблица 3,27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2, согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0019600).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: №НМ93-161/10-2020 от 28.10.2020, ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», аттестат аккредитации №РА.RU.21НМ93;

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № RA.RU.13НА350223 выдан 29.07.2020 органом по сертификации «Имидж и деловая репутация» Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтандарт», RA.RU.13НА35.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.01.2021 по 28.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Н.А. Федорова
инициалы, фамилияС.Н. Лесин
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-KR.ПБ74.В.00238/21

(обязательная сертификация)

№ 0019600

Приложение №1

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п.4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п.4.20	Умеренноопасные по токсичности (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Н.А. Федорова
инициалы, фамилия

С.Н. Лесин
инициалы, фамилия